



Datum  
17-11-2015

Gemeente Woudenberg  
College van burgemeester en wethouders  
T.a.v.: mevr. K Kuperus  
Postbus 16  
3930 EA WOUDENBERG

Gemeente Woudenberg
Verseon-nummer:
24 NOV 2015
beh. ambtenaar:
afzender:
hoort bij:

contactpersoon  
ing. M. Westerhof  
Risicobeheerding B&E

Archimedeslaan 6  
3584 BA Utrecht

088 878 4172  
m.westewhof@vru.nl

Onderwerp  
Bestemmingsplan "Kop van de Spoorzone"

Geachte mevrouw Kuperus,

Op 13 oktober jl. heeft u de Veiligheidsregio Utrecht in de gelegenheid gesteld om een advies uit te brengen over het voorontwerpbestemmingsplan "Kop van de spoorzone" in Woudenberg. Graag maak ik van deze mogelijkheid gebruik.

Na bestudering van de meest recente documenten over de verantwoording van het groepsrisico en op basis van eigen onderzoek stel ik vast dat alle relevante zaken ten aanzien van externe veiligheid zijn meegenomen in de verantwoording. De door ons in het vooroverleg aangegeven punten zijn meegenomen in de meest recente verantwoording van het groepsrisico.

De voor de VRU meest relevante maatregelen zijn:

- De nooduitgang(en) richting de rotonde te realiseren;
- De in/uitgang zo ver mogelijk van de buisleiding te realiseren;
- De inrit van de supermarkt zoveel mogelijk richting de rotonde te realiseren.
- Bij het ontwerp van de bouwwerken wordt gekeken naar de mogelijkheden om de gevel aan de zijde van de buisleiding dusdanig te ontwerpen dat veilig vluchten mogelijk is. Hier kan gedacht worden aan brandwerende voorzieningen

Daarnaast dient opgemerkt te worden dat de kans op een incident met een buisleiding het grootst is wanneer er graafwerkzaamheden nabij de buisleiding plaatsvinden. Om deze reden is het belangrijk dat wanneer de bouw van de supermarkt gaat plaatsvinden de gemeente toeziet op de graafwerkzaamheden en hierover afspraken maakt met de uitvoerende partij(en).

**Veiligheidsregio Utrecht**  
Postbus 3154  
3502 GD Utrecht  
088 878 1000  
info@vru.nl  
www.vru.nl  
www.vrubrandweer.nl  
veiligheidsregioutrecht  
@vrutrecht

**Iban**  
NL18 BNGH 0285 1331 79



**Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer  
M.C. Westerhof van de afdeling Beleid en Expertise van de directie  
Risicobeheersing via telefoonnummer 088-878 4172.**

**Namens het dagelijks bestuur,**

**Met vriendelijke groet,**

**Dhr. H. Booij  
Hoofd afdeling Beleid & Expertise directie Risicobeheersing**

**i.a.a: VRU, directie Risicobeheersing, afdeling Preventie 3.  
Dhr. E. Blokker, Provincie Utrecht.**