

Beantwoording technische vragen GBW-fractie over agendapunt 9 Renovatie Gemeentehuis

Raadscommissievergadering van: 11-3-2025

Vraag	Antwoord
Waarom is er niet voor gekozen om <u>alle</u> stalen kozijnen te vervangen door nieuwe stalen kozijnen?	Restaureren betekent letterlijk “herstel in de vroegere toestand”. Stichting Mooisticht streeft er naar rijksmonumenten, zoals het voorste deel van het gemeentehuis, zoveel mogelijk is de vroegere toestand te restaureren. Om aan de eisen van Stichting Mooisticht te voldoen, is er dus gekozen voor het deels vervangen en het deels restaureren van de kozijnen. Hierbij is gekeken naar een goede balans tussen historisch behoud en verduurzaming.
Is het “ bestaande glas” (2 ^e verdieping en Tussenstuk) wat eventueel wordt teruggeplaatst, enkel glas?	Het betreft enkelglas, in overleg met Stichting Mooisticht is hier voor gekozen.
Wordt gedacht aan vervangende huisvesting voor een deel van het personeel wanneer er werkzaamheden plaatsvinden? Zo ja, waar (Parklaan?) en geeft dit extra (niet begrote)kosten?	Vervangende huisvesting is niet noodzakelijk.
Hoewel dit geen renovatie betreft, is de mogelijkheid onderzocht voor het plaatsen van zonnepanelen, dakisolatie en spouwmuurisolatie?	De mogelijkheden voor verduurzaming zijn reeds onderzocht in 2015 en 2019. Voor de vijf gemeentelijke gebouwen zijn er toen energiescans gemaakt door een extern bureau. Op basis van deze energiescans is in 2019 het dak van het monumentaal deel van het gemeentehuis geïsoleerd en zijn in 2020 de vijf gemeentelijke gebouwen voorzien van LED-verlichting aangezien die investering kon worden gerealiseerd zonder extra middelen vanuit de begroting. In de periode daarna is de focus gelegd op de restauratie van het gemeentehuis. Op korte termijn zal het dak van het nieuwbouwdeel worden geïnspecteerd op de resterende levensduur en, gelet op de opgave voor zon op dak, op de mogelijkheid van plaatsing van zonnepanelen.